令和8年度　根室市上水道　給水栓水　　採水場所：介護老人保健施設 セラビーこざくら（西浜町5丁目）

検査項目			水質基準値等		水質検査結果											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			単位	基準値	21日採取	12日採取										
健康に関する項目	基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0										
	基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
	基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
	基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
	基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
	基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
	基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
	基8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下												
	基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満										
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下												
	基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
	基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
	基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
	基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
	基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
	基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
	基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
	基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下		0.000002未満										
	基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
	基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満										
	基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満										
	基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004										
	基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004										
	基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.008										
	基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満										
	基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.020										
	基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003										
	基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.008										
	基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満										
	基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.005未満										
性状に関する項目	基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
	基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.006										
	基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
	基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
	基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
	基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
	基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	25	26										
	基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												
	基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		110										
	基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
	基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
	基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
	基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
	基46	フェノール類	mg/L	0.005以下												
	基47	有機物等（全有機炭素（TOC））	mg/L	3以下	1.0	1.1										
	基48	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	6.9										
	基49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
	基50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
	基51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
	基52	濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満										
		水温	℃		8.6	10.2										
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.49	0.46										

令和8年度　根室市上水道（旧簡易水道）　給水栓水　　採水場所：厚床消防分遣所（厚床1丁目）

検査項目			水質基準値等		水質検査結果											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			単位	基準値	21日採取	12日採取										
健康に関する項目	基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0										
	基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
	基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
	基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
	基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
	基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
	基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.0067											
	基8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下												
	基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満										
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下												
	基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.27										
	基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
	基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
	基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
	基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
	基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
	基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
	基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下		0.000002未満										
	基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
	基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満										
	基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満										
	基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001未満										
	基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満										
	基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001										
	基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満										
	基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004未満										
	基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満										
	基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001未満										
	基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満										
	基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.005未満										
性状に関する項目	基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
	基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.023										
	基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
	基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
	基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
	基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
	基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.9										
	基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												
	基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		120										
	基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
	基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
	基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
	基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
	基46	フェノール類	mg/L	0.005以下												
	基47	有機物等（全有機炭素（TOC））	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満										
	基48	pH値	5.8以上8.6以下		7.0	7.0										
	基49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
	基50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
	基51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
	基52	濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満										
		水温	℃		7.9	10.1										
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.51										

令和8年度　根室市上水道　浄水場出口　　採水場所：桂木浄水場（光洋町3丁目5番地）

検査項目		水質基準値等		水質検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		単位	基準値	21日採取	12日採取										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0										
基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	25	26										
基47	有機物等（全有機炭素（TOC））	mg/L	3以下	1.0	1.0										
基48	pH値	5.8以上8.6以下		7.0	6.9										
基49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
基50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
基52	濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満										
	水温	℃		9.3	10.8										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.61	0.58										

令和8年度　根室市上水道　配水　　採水場所：納沙布配水池加圧ポンプ室（納沙布33番地9）

検査項目		水質基準値等		水質検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		単位	基準値	21日採取	12日採取										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0										
基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	26	27										
基47	有機物等（全有機炭素（TOC））	mg/L	3以下	1.0	1.1										
基48	pH値	5.8以上8.6以下		7.0	7.2										
基49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
基50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
基52	濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満										
	水温	℃		7.2	7.4										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.58	0.60										

令和8年度　根室市上水道（旧簡易水道）　受水　　採水場所：農水1号ポンプ場（厚床番外地）

検査項目		水質基準値等		水質検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		単位	基準値	21日採取	12日採取										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0										
基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.8										
基47	有機物等（全有機炭素（TOC））	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満										
基48	pH値	5.8以上8.6以下		7.0	7.0										
基49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
基50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
基52	濁度	度	2以下	0.2未満	0.3										
	水温	℃		10.9	10.5										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.42										

令和8年度　根室市上水道（旧簡易水道）　配水管末　　採水場所：西和田量水器室（西和田370番地）

検査項目		水質基準値等		水質検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		単位	基準値	21日採取	12日採取										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0										
基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.9										
基47	有機物等（全有機炭素（TOC））	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満										
基48	pH値	5.8以上8.6以下		7.0	7.0										
基49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
基50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
基52	濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満										
	水温	℃		5.5	6.6										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.46	0.42										