

検査項目		水質基準値等		水質検査結果														
				4月 22日採取	5月 13日採取	6月 3日採取	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
健康に関する項目	基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0												
	基2 大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出												
	基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
	基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
	基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
	基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
	基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
	基8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下															
	基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下															
	基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満													
	基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下															
	基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下															
	基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
	基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
	基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
	基16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
	基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
	基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
	基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
	基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下															
	基21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満													
	基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002													
	基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.0006													
	基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005													
	基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.0011													
	基26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満													
	基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.003													
	基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003													
	基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.0011													
	基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.0002未満													
	基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001未満													
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.006														
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	23	25	22													
基39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下		110														
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000002													
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満													
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下																
基46 有機物等(全有機炭素(TOC))	mg/L	3以下	1.1	1.1	1.0													
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2													
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満													
基51 濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満													
	水温	°C	8.1	10.3	12.7													
	残留塩素	mg/L	0.49	0.51	0.52													

性状に関する項目

