

令和7年度 根室市上水道 給水栓水 採水場所:介護老人保健施設 セラビーこさくら(西浜町5丁目)																
検 査 項 目				水質基準値等		水 質 検 査 結 果										
						4月 22日採取	5月 13日採取	6月 3日採取	7月 1日採取	8月 5日採取	9月	10月	11月	12月	1月	2月
健康に関する項目	基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2	0							
	基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0002未満							
	基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							
	基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							
	基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							
	基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.0002							
	基8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満							
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.30							
	基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満							
	基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01							
	基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
	基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.0004未満							
	基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.0002未満							
	基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0002未満							
	基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0002未満							
	基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.0002未満							
	基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.14							
	基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002			0.001							
	基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.0006			0.014							
	基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.008							
	基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.0011			0.0095							
	基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			0.041							
	基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.008							
	基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.0011			0.016							
	基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.0002未満			0.0012							
	基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001未満			0.002							
性状に関する項目	基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.011								
	基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.006		0.005								
	基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.005未満								
	基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.003								
	基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				21								
	基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				0.0017								
	基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	23	25	22	24	33							
	基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					48							
	基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		110			130							
	基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満							
	基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000002	0.000002	0.000002							
	基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000002							
	基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満							
	基45	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
	基46	有機物等(全有機炭素(TOC))	mg/L	3以下					1.7							
基47	pH値	5.8以上8.6以下		7.0	7.0	7.2	7.0	6.6								
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
基51	濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
	水温	℃		8.1	10.3	12.7	15.2	19.3								
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.49	0.51	0.52	0.46	0.50								

令和7年度 根室市上水道(旧簡易水道) 給水栓水 採水場所:厚床消防分遣所(厚床1丁目)																
検 査 項 目				水質基準値等		水 質 検 査 結 果										
						4月 22日採取	5月 13日採取	6月 3日採取	7月 1日採取	8月 5日採取	9月	10月	11月	12月	1月	2月
健康に関する項目	基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0							
	基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0002未満							
	基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							
	基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							
	基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							
	基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.0075		0.0080		0.0073							
	基8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満							
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.26							
	基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.28			0.28							
	基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.14							
	基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
	基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.0004未満							
	基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.0002未満							
	基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0002未満							
	基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0002未満							
	基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.0002未満							
	基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満							
	基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.001未満			0.001未満							
	基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.0002未満			0.0007							
	基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001未満							
	基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.0002未満			0.0014							
	基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
	基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.003							
	基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.001未満			0.001未満							
	基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.0002未満			0.0011							
	基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.0002未満			0.0003							
	基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001未満			0.001未満							
性状に関する項目	基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.006								
	基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.034		0.022								
	基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.005未満								
	基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.008								
	基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				16								
	基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				0.0003								
	基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.9	7.7	7.9	8.0							
	基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					39							
	基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		130			140							
	基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満							
	基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000001未満							
	基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000001未満							
	基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満							
	基45	フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
	基46	有機物等(全有機炭素(TOC))	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
	基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.0	6.9							
	基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
基51	濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
	水温	℃		5.7	7.8	10.5	13.7	16.5								
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.43	0.46	0.35	0.42								

令和7年度 根室市上水道 浄水場出口 採水場所:桂木浄水場(光洋町3丁目5番地)																
検 査 項 目			水質基準値等		水 質 検 査 結 果											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			単位	基準値	22日採取	13日採取	3日採取	1日採取	5日採取							
基1	一般細菌		個/mL	100以下	0	0	0	0	0							
基2	大腸菌			検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
基38	塩化物イオン		mg/L	200以下	22	26	22	25	33							
基46	有機物等(全有機炭素(TOC))		mg/L	3以下	1.1	1.0	0.9	1.1	1.7							
基47	pH値			5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.2	7.0	6.7							
基48	味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
基49	臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
基50	色度		度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満							
基51	濁度		度	2以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満							
	水温		℃		8.1	12.7	11.2	16.7	20.5							
	残留塩素		mg/L	0.1以上	0.58	0.73	0.54	0.61	0.57							

令和7年度 根室市上水道 配水 採水場所:納沙布配水池加圧ポンプ室(納沙布33番地9)																
検 査 項 目				水質基準値等		水 質 検 査 結 果										
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
				単位	基準値	22日採取	13日採取	3日採取	1日採取	5日採取						
基1	一般細菌			個/mL	100以下	0	0	0	0	0						
基2	大腸菌			検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基38	塩化物イオン			mg/L	200以下	24	24	22	25	32						
基46	有機物等(全有機炭素(TOC))			mg/L	3以下	1.2	1.1	1.0	1.0	1.3						
基47	pH値				5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.2	7.1	6.8						
基48	味			異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基49	臭気			異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	色度			度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
基51	濁度			度	2以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						
	水温			℃		5.6	8.3	9.1	11.2	14.2						
	残留塩素			mg/L	0.1以上	0.49	0.49	0.43	0.33	0.33						

令和7年度 根室市上水道(旧簡易水道) 受水 採水場所:農水1号ポンプ場(厚床番外地)																
検 査 項 目			水質基準値等		水 質 検 査 結 果											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			単位	基準値	22日採取	13日採取	3日採取	1日採取	5日採取							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.9	7.6	7.9	7.9								
基46	有機物等(全有機炭素(TOC))	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
基47	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.2	7.2	7.0	7.0								
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6								
基51	濁度	度	2以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2								
	水温	℃		9.8	11.4	14.0	15.3	14.1								
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.42	0.40	0.37	0.44								

令和7年度 根室市上水道(旧簡易水道) 配水管末 採水場所:西和田量水器室(西和田370番地)																
検 査 項 目			水質基準値等		水 質 検 査 結 果											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			単位	基準値	22日採取	13日採取	3日採取	1日採取	5日採取							
基1	一般細菌		個/mL	100以下	0	0	0	0	0							
基2	大腸菌			検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
基38	塩化物イオン		mg/L	200以下	7.9	7.9	7.7	7.9	8.0							
基46	有機物等(全有機炭素(TOC))		mg/L	3以下	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
基47	pH値			5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2							
基48	味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
基49	臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
基50	色度		度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
基51	濁度		度	2以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満							
	水温		℃		6.7	8.0	8.3	9.0	13.8							
	残留塩素		mg/L	0.1以上	0.42	0.31	0.38	0.36	0.40							