

| 令和8年度 根室市上水道 給水栓水 採水場所:介護老人保健施設 セラビーこさくら(西浜町5丁目) |      |                                              |          |            |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 検 査 項 目                                          |      |                                              | 水質基準値等   |            | 水 質 検 査 結 果 |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  |      |                                              |          |            | 4月<br>21日採取 | 5月<br>12日採取 | 6月<br>2日採取 | 6月<br>18日採取 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 健康に関する項目                                         | 基1   | 一般細菌                                         | 個/mL     | 100以下      | 0           | 0           | 0          |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基2   | 大腸菌                                          | 検出されないこと |            | 不検出         | 不検出         | 不検出        |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基3   | カドミウム及びその化合物                                 | mg/L     | 0.003以下    |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基4   | 水銀及びその化合物                                    | mg/L     | 0.0005以下   |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基5   | セレン及びその化合物                                   | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基6   | 鉛及びその化合物                                     | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基7   | ヒ素及びその化合物                                    | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基8   | 六価クロム及びその化合物                                 | mg/L     | 0.02以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基9   | 亜硝酸態窒素                                       | mg/L     | 0.04以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                              | mg/L     | 0.01以下     |             | 0.001未満     |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | mg/L     | 10以下       |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基12  | フッ素及びその化合物                                   | mg/L     | 0.8以下      |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基13  | ホウ素及びその化合物                                   | mg/L     | 1.0以下      |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基14  | 四塩化炭素                                        | mg/L     | 0.002以下    |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基15  | 1,4-ジオキサン                                    | mg/L     | 0.05以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基16  | シス-1,2-ジクロロエチレン 及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | 0.04以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基17  | ジクロロメタン                                      | mg/L     | 0.02以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基18  | テトラクロロエチレン                                   | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基19  | トリクロロエチレン                                    | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基20  | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L     | 0.00005以下  |             | 0.000002未満  |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基21  | ベンゼン                                         | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基22  | 塩素酸                                          | mg/L     | 0.6以下      |             | 0.06未満      |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基23  | クロロ酢酸                                        | mg/L     | 0.02以下     |             | 0.002未満     |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基24  | クロロホルム                                       | mg/L     | 0.06以下     |             | 0.004       |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基25  | ジクロロ酢酸                                       | mg/L     | 0.03以下     |             | 0.004       |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基26  | ジブロモクロロメタン                                   | mg/L     | 0.1以下      |             | 0.008       |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基27  | 臭素酸                                          | mg/L     | 0.01以下     |             | 0.001未満     |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基28  | 総トリハロメタン                                     | mg/L     | 0.1以下      |             | 0.020       |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基29  | トリクロロ酢酸                                      | mg/L     | 0.03以下     |             | 0.003       |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基30  | ブロモジクロロメタン                                   | mg/L     | 0.03以下     |             | 0.008       |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基31  | プロモホルム                                       | mg/L     | 0.09以下     |             | 0.001未満     |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基32  | ホルムアルデヒド                                     | mg/L     | 0.08以下     |             | 0.005未満     |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
| 性状に関する項目                                         | 基33  | 亜鉛及びその化合物                                    | mg/L     | 1.0以下      |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基34  | アルミニウム及びその化合物                                | mg/L     | 0.2以下      |             | 0.006       |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基35  | 鉄及びその化合物                                     | mg/L     | 0.3以下      |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基36  | 銅及びその化合物                                     | mg/L     | 1.0以下      |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基37  | ナトリウム及びその化合物                                 | mg/L     | 200以下      |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基38  | マンガン及びその化合物                                  | mg/L     | 0.05以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基39  | 塩化物イオン                                       | mg/L     | 200以下      | 25          | 26          | 28         |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基40  | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                            | mg/L     | 300以下      |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基41  | 蒸発残留物                                        | mg/L     | 500以下      |             | 110         |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基42  | 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L     | 0.2以下      |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基43  | ジェオスミン                                       | mg/L     | 0.00001以下  |             |             |            | 0.000009    |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基44  | 2-メチルイソボルネオール                                | mg/L     | 0.00001以下  |             |             | 0.000001   |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基45  | 非イオン界面活性剤                                    | mg/L     | 0.02以下     |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基46  | フェノール類                                       | mg/L     | 0.005以下    |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基47  | 有機物等(全有機炭素(TOC))                             | mg/L     | 3以下        | 1.0         | 1.1         | 1.5        |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基48  | pH値                                          |          | 5.8以上8.6以下 | 7.2         | 6.9         | 6.7        |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基49  | 味                                            |          | 異常でないこと    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基50  | 臭気                                           |          | 異常でないこと    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基51  | 色度                                           | 度        | 5以下        | 0.5未満       | 0.5未満       | 0.5未満      |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 基52  | 濁度                                           | 度        | 2以下        | 0.2未満       | 0.2未満       | 0.2未満      |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  |      |                                              |          |            |             |             |            |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 水温   | ℃                                            |          | 8.6        | 10.2        | 12.9        | 14.3       |             |    |    |    |     |     |     |    |    |
|                                                  | 残留塩素 | mg/L                                         | 0.1以上    | 0.49       | 0.46        | 0.46        | 0.46       |             |    |    |    |     |     |     |    |    |

| 検 査 項 目  |      |                                              | 水質基準値等   |            | 水 質 検 査 結 果 |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|----------|------|----------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|          |      |                                              |          |            | 4月<br>21日採取 | 5月<br>12日採取 | 6月<br>2日採取 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 健康に関する項目 | 基1   | 一般細菌                                         | 個/mL     | 100以下      | 0           | 0           | 0          |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基2   | 大腸菌                                          | 検出されないこと |            | 不検出         | 不検出         | 不検出        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基3   | カドミウム及びその化合物                                 | mg/L     | 0.003以下    |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基4   | 水銀及びその化合物                                    | mg/L     | 0.0005以下   |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基5   | セレン及びその化合物                                   | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基6   | 鉛及びその化合物                                     | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基7   | ヒ素及びその化合物                                    | mg/L     | 0.01以下     | 0.0067      |             | 0.0071     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基8   | 六価クロム及びその化合物                                 | mg/L     | 0.02以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基9   | 亜硝酸態窒素                                       | mg/L     | 0.04以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                              | mg/L     | 0.01以下     |             | 0.001未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | mg/L     | 10以下       |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基12  | フッ素及びその化合物                                   | mg/L     | 0.8以下      |             | 0.27        |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基13  | ホウ素及びその化合物                                   | mg/L     | 1.0以下      |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基14  | 四塩化炭素                                        | mg/L     | 0.002以下    |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基15  | 1,4-ジオキサン                                    | mg/L     | 0.05以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基16  | シス-1,2-ジクロロエチレン 及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | 0.04以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基17  | ジクロロメタン                                      | mg/L     | 0.02以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基18  | テトラクロロエチレン                                   | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基19  | トリクロロエチレン                                    | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基20  | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L     | 0.00005以下  |             | 0.000002未満  |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基21  | ベンゼン                                         | mg/L     | 0.01以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基22  | 塩素酸                                          | mg/L     | 0.6以下      |             | 0.06未満      |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基23  | クロロ酢酸                                        | mg/L     | 0.02以下     |             | 0.002未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基24  | クロロホルム                                       | mg/L     | 0.06以下     |             | 0.001未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基25  | ジクロロ酢酸                                       | mg/L     | 0.03以下     |             | 0.002未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基26  | ジブromクロロメタン                                  | mg/L     | 0.1以下      |             | 0.001       |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基27  | 臭素酸                                          | mg/L     | 0.01以下     |             | 0.001未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基28  | 総トリハロメタン                                     | mg/L     | 0.1以下      |             | 0.004未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基29  | トリクロロ酢酸                                      | mg/L     | 0.03以下     |             | 0.002未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基30  | ブロモジクロロメタン                                   | mg/L     | 0.03以下     |             | 0.001未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基31  | ブロモホルム                                       | mg/L     | 0.09以下     |             | 0.001未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基32  | ホルムアルデヒド                                     | mg/L     | 0.08以下     |             | 0.005未満     |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 性状に関する項目 | 基33  | 亜鉛及びその化合物                                    | mg/L     | 1.0以下      |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基34  | アルミニウム及びその化合物                                | mg/L     | 0.2以下      |             | 0.023       |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基35  | 鉄及びその化合物                                     | mg/L     | 0.3以下      |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基36  | 銅及びその化合物                                     | mg/L     | 1.0以下      |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基37  | ナトリウム及びその化合物                                 | mg/L     | 200以下      |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基38  | マンガン及びその化合物                                  | mg/L     | 0.05以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基39  | 塩化物イオン                                       | mg/L     | 200以下      | 7.9         | 7.9         | 7.9        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基40  | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                            | mg/L     | 300以下      |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基41  | 蒸発残留物                                        | mg/L     | 500以下      |             | 120         |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基42  | 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L     | 0.2以下      |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基43  | ジェオスミン                                       | mg/L     | 0.00001以下  |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基44  | 2-メチルイソボルネオール                                | mg/L     | 0.00001以下  |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基45  | 非イオン界面活性剤                                    | mg/L     | 0.02以下     |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基46  | フェノール類                                       | mg/L     | 0.005以下    |             |             |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基47  | 有機物等(全有機炭素(TOC))                             | mg/L     | 3以下        | 0.3未満       | 0.3未満       | 0.3未満      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基48  | pH値                                          |          | 5.8以上8.6以下 | 7.0         | 7.0         | 6.9        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基49  | 味                                            |          | 異常でないこと    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 基50  | 臭気                                           |          | 異常でないこと    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基51      | 色度   | 度                                            | 5以下      | 0.5未満      | 0.5未満       | 0.5未満       |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基52      | 濁度   | 度                                            | 2以下      | 0.2未満      | 0.2未満       | 0.2未満       |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 水温   | ℃                                            |          | 7.9        | 10.1        | 10.7        |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|          | 残留塩素 | mg/L                                         | 0.1以上    | 0.35       | 0.51        | 0.49        |            |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

