

公立学校の耐震診断および耐震化の実施状況をお知らせします。

根室市では平成20年11月に「根室市耐震改修促進計画」を策定し、学校をはじめとする公共建築物の耐震改修について計画的に取り組んできており、教育委員会では、市内学校全校で完了した耐震診断の結果により、耐震性の低い学校から優先的に耐震改修を実施し、令和4年4月1日現在で市内小中学校12校及び義務教育学校1校のうち、12校が既に耐震化を完了しております。

なお、令和3年度時点で耐震化未了であった花咲小学校については、令和4年4月1日に旧啓雲中学校校舎へ移転したことで耐震化を完了し、残る耐震改修未了の落石中学校については落石小学校敷地内に移転改築を計画し、令和4年度に実施設計、翌5年度に建築、令和6年度より新校舎へ移転する予定であり、これにより市立学校の耐震化が完了する見込みです。

【耐震化の実施状況】

令和4年4月1日現在

建物種別	全棟数 A	昭和57年 以降建築 の棟数 B	昭和56年以前建築の棟数			耐震化率 F=(B+D)/A	耐震診断 実施済みの 棟数 G	耐震 診断率 H=G/C	
			C	耐震性の 有る建物 の棟数 D	耐震性が 無い建物 の棟数 E				
小学校	校舎	7 (8)	4 (4)	3 (4)	3 (2)	0 (2)	100.0% (75.0%)	3 (4)	100.0% (100.0%)
	体育館	6 (6)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	0 (0)	100.0% (100.0%)	3 (3)	100.0% (100.0%)
	合計	13 (14)	7 (7)	6 (7)	6 (5)	0 (2)	100.0% (85.7%)	6 (7)	100.0% (100.0%)
中学校	校舎	8 (8)	3 (3)	5 (5)	4 (4)	1 (1)	87.5% (87.5%)	5 (5)	100.0% (100.0%)
	体育館	5 (5)	3 (3)	2 (2)	2 (2)	0 (0)	100.0% (100.0%)	2 (2)	100.0% (100.0%)
	合計	13 (13)	6 (6)	7 (7)	6 (6)	1 (1)	92.3% (92.3%)	7 (7)	100.0% (100.0%)
義務教育 学校	校舎	3 (3)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	100.0% (100.0%)	1 (1)	100.0% (100.0%)
	体育館	1 (1)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	100.0% (100.0%)	1 (1)	100.0% (100.0%)
	合計	4 (4)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	0 (0)	100.0% (100.0%)	2 (2)	100.0% (100.0%)
市内合計	校舎	18 (19)	9 (9)	9 (10)	8 (7)	1 (3)	94.4% (84.2%)	9 (10)	100.0% (100.0%)
	体育館	12 (12)	6 (6)	6 (6)	6 (6)	0 (0)	100.0% (100.0%)	6 (6)	100.0% (100.0%)
総合計	30 (31)	15 (15)	15 (16)	14 (13)	1 (3)	96.7% (90.3%)	15 (16)	100.0% (100.0%)	

※（ ）内は前年度数値

※「耐震性が無い棟」は国土交通省が定めるIs値0.6に満たない棟をいう。

※詳細は、別紙「耐震診断結果一覧表」のとおり。