

根室市総合文化会館照明設備

2026/6/27 現在

小ホール					
総容量 3相4線 180KVA		調光操作卓 TOSHIBA LICSTAR IV		プリセットフェーダー80×3段	
調光ユニット3KW-54回路 4KW-36回路		データ保存形式JATET規格 JASCII形式		サブフェーダー20×20ページ	
各回路			各回路		
第1サスペンションライト	T型20A×36口	4KW 12回路	フットライト	60W4色 T型20A×4口	4回路
第2サスペンションライト	T型20A×36口	4KW 12回路			
第3サスペンションライト	T型20A×24口	4KW 8回路	フロントサイドライト(上・下)	T型20A×16口	各4回路
			使用機材	RDS AQS-10	各12台
			シーリングライト	C型20A×30口 (T型変換口数分)	10回路
第1ボーダーライト	200W 4色	4回路	使用機材	RDS AQS-10	30台
コンセント切替	T型20A8口	4回路	天反ライト	1サス切替 500W	4回路
第2ボーダーライト	200W 4色	4回路	イベント用分電盤(MAX60KW)(上・下)	C型60A	各3口
コンセント切替	T型20A8口	4回路	イベント用分電盤(MAX30KW)(上・下)	C型30A	各6口
			イベント用分電盤(MAX30KW)(上・下)	100A 4P端子 (3相4線)	各1式
			※客席持込電源と同一 (上)	150A 3P端子 (単相3線)	1式
アップパーホリゾントライト	200W 4色	4回路			
ロアーホリゾントライト	200W 4色	4回路			
フロアーコンセント(前)	C型30A	4回路			
フロアーコンセント(上・下)	C型30A	各6回路			
フロアーコンセント(奥)	C型30A	4回路			
フロアー直回路	C型60A(直回路)	各1回路			
			センターフォローピンスポット	USHIO 1000W	2台