

日常点検を心がけましょう！



ホームタンクチェックシート

区分	点検項目	有	無
タンク本体	タンクの外面に錆がないか？（特に底部）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンクの小さな穴などから灯油がもれていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部が錆びていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナーにひび割れなどが発生し、漏れていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナーと配管の接続部に漏れやゆるみはないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンク内面の錆により、ストレーナーが汚れていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部は架台等に固定され、緩みはないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	燃料ゲージの動きに異常がないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
配管・接続部	地上部分の配管に漏れはないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管同士の接続部分又は配管の分岐している部分から漏れはないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストーブなどに接続しているゴムホースに亀裂はないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防油堤	防油堤の中に水やゴミが溜まっていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	防油堤に穴や亀裂がないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	水抜き栓やバルブが開放状態になっていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	油の使用量以上にタンクの燃料ゲージのヘリが早くないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	屋外、家屋内及び床下から油の臭いがしないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	水道水が油臭くないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	排水設備（特に洗濯機の排水口）から油の臭いがしないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	急に給油量が増えたりしていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【問合せ・連絡先】 根室市消防本部警防課 予防・保安担当
(0153) 24-3163