

【危険物施設関係者のみなさまへ】

停電時の事故防止対策について

危険物施設が停電になった場合に備えて、停電時の対処方法について再確認してください。

自家発電設備の点検や試運転の留意事項について

自家発電設備の稼動に備えた関連設備の点検や試運転を行う場合は、発電設備のサービスタンク、配管等の損傷、漏油等が発生しないことを確認してください。

プラント等における安全対策について

停電により、計装制御システムの機能停止、冷却機能の停止に伴う反応制御不能等が起こり、プラント工程に異常が発生したり他の施設も停止する危険があることを踏まえ、制御電源を確保するとともにプラントの緊急停止等に係る手順について再確認してください。

その他の留意事項について

火気の使用は十分注意して行い、火災の発生防止に努めるよう、施設利用者や関係者に対して周知を図ってください。また電気機器の使用中に停電した際には、再通電火災発生防止のため、スイッチを切る・コンセントを抜く等の措置を講じてください。

自家発電設備等への円滑な燃料供給等のための危険物の仮貯蔵・仮取扱い

地震や台風等の災害等において、自家発電設備等への燃料供給のため、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を迅速に行うためには、申請が予想される事業所等と消防本部との間で、事前に安全対策や必要な資機材等の準備方法等の具体的な実施計画及び事務手続きについて協議しておくことが重要となります。

根室市消防本部 警防課予防・保安担当 24-3163

